

Reinigungsleistung **Bodenkörperfilteranlage „SW-BKF-...“**

Garantieerklärung

Die Reinigungsleistung entspricht der Reinigungsklasse I lt. ÖNORM B 2502-1 vom 1. 1. 2001.

<u>Garantierte Parameter:</u>	Absetzbare Stoffe	< 0,3 ml/l
	CSB	< 90 mg/l
	BSB5	< 25 mg/l
	NH4-N	< 10 mg/l

Wir garantieren die Einhaltung der oben angeführten Emissionswerte unter folgenden

Voraussetzungen:

- 1) Die Anlage wird mit häuslichem Abwasser beschickt und gemäß der ÖNORM-B 2502-1 belastet.

Die max. Zulaufmengen von

Schmutzwasseranfall	150 l/E.d
CSB	120 g/E.d
BSB ₅	60 g/E.d
TKN	12 g/E.d

dürfen nicht mehr als 10% überschritten werden!

- 2) Die Abwassertemperatur der biologischen Stufe muß mehr als 12° C betragen (NH4-N).
- 3) Die Anlage wird gemäß unserer Einbauanleitung und durch ein konzessioniertes Unternehmen eingebaut.
- 4) Die Inbetriebnahme der Anlage muß durch eine autorisierte Person vorgenommen werden.
- 5) Die Anlage wird gemäß unserer Bedienungsanleitung betrieben und gewartet.
- 6) Die Anlage muß genügend Biomasse besitzen.